



parametri	toiminta-aika	asetteluarvo
ylijännite	1 s	1,2 Un
alijännite	1,5 s	0,8 Un
ytittäisyys	0,2 s	51,5 Hz
alitaajuus	0,2 s	47,5 Hz
	0,5 s	ROCOF 2Hz/s

PANEELIT:  
 Longi Solar 410 Wp 18–30 kpl,  
 Paneelit jaetaan yli 18 kpl, kahteen  
 ketjuun erillisiin MPPT yksiköihin.

STANDARDI:  
 Grid Code: SFS EN 50549–1

MAADOITUS:  
 Kaikki maadoitukset MK 1x6 KEVI,  
 EB–ASV sijoitetaan invertterin viereen  
 mistä katolla maadoitus ja se kytketään  
 jokaisen paneelirivin runkoon.

U1  
 SG8RT  
 SUNGROW



HELEN ASV, OKT  
 SG8RT–SUNGROW  
 Trina Solar 410 kWp 8–18 Kpl

PIENTUOTANTO  
 PIIRIKAAVIO

Suunn. MIR /15.8.2023	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.	SÄH		